

№ 388

ООО «Лифтек-МГрупп»

Дефектная ведомость №

г. Одинцово

" 13" августа 2021г.

Производственный участок (ПУ)

ООО «Лифтек-МГрупп» Трехгорковский

Комиссия в составе:

Начальник участка

Голубов Е.Е.  
(ФИО)

Заказчик / уполномоченный представитель Заказчика ТСН «ТСЖ Кутузовская 21»

в лице уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

(полное наименование заказчика / ФИО уполномоченного представителя заказчика)

при осмотре лифтов зав. № 56327, 56326, г/п 400 кг. зав. №30528 г/п 630 скор.1,6 м/сек на 20  
ост., ЩЛЗ, 3 лифта в подъезде

установленных по адресу:

г.Одинцово, ул. Кутузовская д.21 п.1

установила, что по причине : *износа.*

требуется произвести следующие работы: *произвести ремонт редукторов главного привода лебедки 13VTRM*

при проведении работ требуется произвести замену следующего оборудования (материалов, узлов, агрегатов):

- комплект подшипников редуктора главного привода 13VTRM (3 комплекта)

дата начала \_\_\_\_\_ 2021 г. и окончания \_\_\_\_\_ 2021 г. выполнения работ, а

при предварительной оплате не ранее даты подписания договора и поступления предоплаты.

Начальник участка

Общество с ограниченной ответственностью  
«Лифтек-МГрупп»  
Начальник \_\_\_\_\_ участка (ФИО)

Необходимость проведения работ согласовываю.

Уполномоченный представитель Заказчика \_\_\_\_\_

Порядок оплаты работ (не нужно завершать): \_\_\_\_\_



Одинцово

" 13" августа 2021г.

Производственный участок (ПУ) ООО «Лифтек-МГрупп» Трехгорковский

Комиссия в составе:

Начальник участка

Голубов Е.Е.  
(ФИО)

Заказчик / уполномоченный представитель Заказчика ТСН «ТСЖ Кутузовская 21»

лице уполномоченного представителя \_\_\_\_\_  
(полное наименование заказчика / ФИО уполномоченного представителя заказчика)

при осмотре лифтов зав. № 56327, 56326, г/п 400 кг. зав. №30528 г/п 630 скор.1,6 м/сек на ст., ЩЛЗ, 3 лифта в подъезде  
установленных по адресу:  
г.Одинцово, ул. Кутузовская д.21 п.1

установила, что по причине : **выхода из строя.**

требуется произвести следующие работы: **заменить ограничители скорости и верхние вводные блоки**

при проведении работ требуется произвести замену следующего оборудования (материалов, агрегатов):

- **ограничитель скорости ЩЛЗ левый 1,6 м/с (3 шт. )**
- **отводный блок 510x5x10,5 пластик с подшипниками(12 шт.)**

дата начала \_\_\_\_\_ 2021 г. и окончания \_\_\_\_\_ 2021 г. выполнения работ  
и предварительной оплате не ранее даты подписания договора и поступления предоплаты.

Начальник участка

Общество с ограниченной ответственностью

«Лифтек-МГрупп»

Начальник участка (ФИО)

Необходимость проведения работ согласовываю.

Уполномоченный представитель Заказчика

Порядок оплаты работ (не нужное зачеркнуть): **предварительная оплата / по факту выполнения работ**

