

Дефектная ведомость №

" 13" августа 2021г.

г. Одинцово

Производственный участок (ПУ) ООО «Лифтек-МГрупп» Трехгорковский

Комиссия в составе:

Начальник участка

Голубов Е.Е.
(ФИО)

Заказчик / уполномоченный представитель Заказчика ТСН «ТСЖ Кутузовская 21»

в лице уполномоченного представителя _____
(полное наименование заказчика / ФИО уполномоченного представителя заказчика)

при осмотре лифтов зав. №30527 э/п 630 скор.1,6 м/сек на 20 ост., ЩЛЗ, 3 лифта в подъезде
установленных по адресу:

г.Одинцово, ул. Кутузовская д.21 п.4

установила, что по причине : **износа.**

требуется произвести следующие работы: **произвести ремонт редукторов главного привода лебедки 13VTRM**

при проведении работ требуется произвести замену следующего оборудования (материалов, узлов, агрегатов):

- комплект подшипников редуктора главного привода 13VTRM (3 комплекта)

дата начала _____ 2021 г. и окончания _____ 2021 г. выполнения работ, а
при предварительной оплате не ранее даты подписания договора и поступления предоплаты.

Начальник участка

Общество с ограниченной ответственностью

«Лифтек-МГрупп»

(ФИО)

Начальник участка

Необходимость проведения работ согласовано.

Уполномоченный представитель Заказчика

Порядок оплаты работ (не нужно зачеркнуть): предварительная оплата по факту выполнения работ



Handwritten signature of the authorized representative of the customer.

✓ 309

ООО «Лифтек-МГрупп»

Дефектная ведомость №

" 13" августа 2021г.

г. Одинцово

Производственный участок (ПУ) ООО «Лифтек-МГрупп» Трехгорковский

Комиссия в составе: Начальник участка Голубов Е.Е. (ФИО)

Заказчик / уполномоченный представитель Заказчика ТСН «ТСЖ Кутузовская 21»

в лице уполномоченного представителя (подпись наименование заказчика / ФИО уполномоченного представителя заказчика)

при осмотре лифтов зав. №30527 г/п 630 скор. 1,6 м/сек на 20 ост., ЦЛЗ, 3 лифта в под установленных по адресу:

г.Одинцово, ул. Кутузовская д.21 п.4

установила, что по причине : выхода из строя.

требуется произвести следующие работы: верхние отводные блоки при проведении работ требуется произвести замену следующего оборудования (материалов, узлов, агрегатов):

- отводный блок 510x5x10,5 пластик с подшипниками(4 шт.)

дата начала _____ 2021 г. и окончания _____ 2021 г. выполнения работ при предварительной оплате не ранее даты подписания договора и поступления предоплаты

Начальник участка

Общество с ограниченной ответственностью «Лифтек-МГрупп» / Начальник участка (ФИО)

Необходимость проведения работ согласовывать.

Уполномоченный представитель Заказчика

Порядок оплаты работ (не нужно зачеркнуть): предварительная оплата / по факту выполнения работ



Дефектная ведомость №

г. Одинцово

" 13" августа 2021г.

Производственный участок (ПУ) ООО «Лифтек-МГрупп» Трехгорковский

Комиссия в составе:

Начальник участка

Голубов Е.Е.
(ФИО)

Заказчик / уполномоченный представитель Заказчика ТСН «ТСЖ Кутузовская 21»

в лице уполномоченного представителя _____

(полное наименование заказчика / ФИО уполномоченного представителя заказчика)

при осмотре лифтов зав. № 56325, 56324, г/п 400 кг. зав. №30527 г/п 630 скор. 1,6 м/сек ост., ЩЛЗ, 3 лифта в подъезде установленных по адресу:

г.Одинцово, ул. Кутузовская д.21 п.4

установила, что по причине : **выхода из строя.**

требуется произвести следующие работы: **заменить ограничители скорости**

при проведении работ требуется произвести замену следующего оборудования (материалов, узлов, агрегатов):

- **ограничитель скорости ЩЛЗ левый 1,6 м/с (3 шт.)**

дата начала _____ 2021 г. и окончания _____ 2021 г. выполнения работ

при предварительной оплате не позднее даты подписания договора и поступления предоплаты.

Начальник участка

Общество с ограниченной ответственностью
«Лифтек-МГрупп»
Начальник участка (ФИО)

Необходимость проведения работ согласована.

Уполномоченный представитель Заказчика

Порядок оплаты работ (не нужно зачеркивать): предварительная оплата / по факту выполнения работ